

SPZOZ.ZP.38.15/...../20/...

Wykonawcy będący uczestnikami postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na USŁUGĘ TRANSPORTU PRÓBEK MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO ORAZ DROBNYCH OPAKOWAŃ LEKÓW PRZY POMOCY RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH POCZTY PNEUMATYCZNEJ ITMB (Instalacji Transportu Materiału Biologicznego)

1. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza jako wystarczające potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej również wykonanie jednej dostawy instalacji poczty pneumatycznej wraz z wykonywaniem jej serwisowania w okresie gwarancyjnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Pytanie

Ze względu na konieczność oszacowania wartości składanej oferty prosimy o informację jak często Zamawiający wymaga wykonywania okresowego mycia i dezynfekcji instalacji rurowej? Ze względu na znaczne koszty takie zabiegi są najczęściej wykonywane 1 lub 2 razy w roku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w czasie trwania usługi wymaga wykonania okresowego mycia i dezynfekcji instalacji rurowej raz w roku w rocznych odstępach wykonywanej czynności czyszczenia i dezynfekcji instalacji.

3. Pytanie

Prosimy o wykreślenie zapisów o przeniesieniu licencji na Zamawiającego. Licencje użytkować będzie Wykonawca na urządzeniach będących jego własnością w trakcie trwania i po zakończeniu umowy, zaś Zamawiający korzysta z usługi transportu która jest mu świadczona w ramach umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 1 pkt. 10 lit. e – f, w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

„e) instalacja i aktualizacja oprogramowania wizualizacyjnego i sterującego,

f) instalacja i aktualizacja oprogramowania sterującego urządzeniami peryferyjnymi.”.

4. Pytanie

W związku z koniecznością oszacowania kosztów oferty oraz zapisami w projekcie umowy o kontroli prac Zamawiającego przez Wykonawcę § 5, pkt. 1, ppkt. 10 lit. j prosimy o wskazanie jaki zakres prac będzie wykonywany przez Zamawiającego i będzie podlegał kontroli Wykonawcy?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykona na swój koszt w porozumieniu z Wykonawcą ułożenie przewodów od stacji nadawczo odbiorczych do sygnalizatorów, które dostarczy i zamontuje Wykonawca. Zamawiający dostosuje pomieszczenie maszynowni tj pomaluje ściany i sufit oraz zabezpieczy podłogę maszynowni przed pyleniem. Miejsce lokalizacji maszynowni zostanie wybrane wspólnie z Wykonawcą na etapie projektowania ITMB, projekt wykona Wykonawca.

5. Pytanie

W związku z przejściem na własność Zamawiającego rurociągów po zakończeniu umowy prosimy o usunięcie fragmentu umowy: „ Usunięcia na własny koszt ITMB po zakończeniu umowy z obiektu Zamawiającego, w przypadku jej nie przedłużenia, za wyjątkiem części ITMB stanowiącej rurociągi, które podlegałyby wyłącznie zabezpieczeniu poprzez zaślepienie w miejscach ich przejść przez przegrody budowlane i strefy bezpieczeństwa pożarowego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treści § 5 ust. 1 pkt. 10 lit. o, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„o) po zakończeniu umowy, zdemontowania i usunięcia z obiektu Zamawiającego stacji nadawczo odbiorczych oraz zaślepienia rurociągów w miejscu demontażu stacji nadawczo odbiorczych, na własny koszt.”

6. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni personelu (pielęgniarki lub pracownik wsparcia) do prawidłowej obsługi procesów przygotowania, wysyłania i odbioru pojemników? Kto będzie przynosił pojemniki do/od stacji na oddziały, pracownicy Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podstawową obsługę poczty pneumatycznej będą wykonywali pracownicy Zamawiającego po przeszkoleniu przez Wykonawcę w zakresie przygotowania, wysyłania i odbierania pojemników oraz dostarczania pojemników do stacji nadawczo odbiorczych.

7. Pytanie

Czy koszty wykonania odcinka podziemnego pomiędzy budynkami mają być uwzględnione w miesięcznej opłacie zryczałtowanej za obsługę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak koszty wykonania odcinka podziemnego pomiędzy budynkami mają być uwzględnione w miesięcznej opłacie zryczałtowanej za obsługę

8. Pytanie

Prosimy o wskazanie w umowie możliwości rozwiązania umowy przez Wykonawcę, jeśli Zamawiający zalega z płatnościami więcej niż 3 miesiące.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy i jednocześnie wyjaśnia, iż wzór umowy nie wyłącza zastosowania art. 491 kc.

9. Pytanie


Prosimy o wskazanie w umowie możliwości wyłączenia instalacji z działania, jeśli Zamawiający zalega z płatnościami za więcej niż 1 miesiąc.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

10. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma zagwarantowane środki finansowe na opłacanie rat najmu.



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że środki finansowe będą pochodzić z bieżących przychodów Zamawiającego.

11. Pytanie

Prosimy o określenie kary umownej dla Wykonawcy z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy przez Zamawiającego (niezależnie od przyczyn i przyznanych mu umową uprawnień w tym zakresie, w tym w szczególności gdy kieruje się on interesem publicznym) w wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia. Warto mieć świadomość, że Wykonawca, nie może w żaden sposób wykorzystać zabudowanej instalacji w innym obiekcie szpitalnym. Wcześniejsze zakończenie umowy, bez kar umownych dla Zamawiającego z tego tytułu, powoduje, że Wykonawca może ponieść znaczne straty finansowe i musi zakładać sytuację w której umowa zakończy się w jeden miesiąc po podpisaniu umowy, zatem cały zwrot inwestycji musi zająć, analogicznie jak w przypadku klasycznego procesu inwestycyjnego jednorazowo, co czyni całe postępowania na wynajem bezprzedmiotowym, gdyż istnieje sprawdzony od wielu lat model pozyskania poczty pneumatycznej w ramach jednorazowej inwestycji. Zamawiający powinien mieć świadomość, że proces najmu z założenia powinien mieć dłuższy okres trwania (kilka lat) i skuteczne gwarancje jego trwania w całym zaplanowanym okresie, co gwarantuje niższe ceny najmu. Przeniesienie całego ryzyka w tym zakresie na Wykonawcę doprowadzi do braku ofert lub bardzo wysokich cen ofertowych w prowadzonym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający skreśla § 7 we wzorze umowy.

Z wyrazami szacunku:

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

