

Łuków, dn. 31.08.2020 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
ul. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków

SPZOZ.ZP.38.17/02/20/...

Wykonawcy będący uczestnikami postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację oświetlenia terenu SPZOZ w Łukowie na oświetlenie w technologii LED”.

1. Pytanie dot. Pakietu nr 2a

W chwili obecnej wzdłuż głównej drogi na terenie szpitala znajdują się oprawy parkowe. Przy modernizacji, aby utrzymać ten sam klimat chcielibyśmy również zaproponować w tej części oprawy parkowe typu LED. Przy odpowiedniej optyce znacznie lepiej doświetlą teren niż zwykłe oprawy uliczne.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza takie oprawy typu parkowego z certyfikatem ENEC (bez ENEC+) z montażem na słupie o średnicy 60mm (bez regulacji kąta nachylenia 0-10st) . Oprawa będzie spełniała pozostałe wymagania

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem:

Marek Zalewski
Dyrektor
Zakładu Admin.-Eksploatacyjnych